

## 关于实验室安全检查的通报

各系、基础部：

我处联合总务处、安全保卫处于4月25日对我校全部实验室进行了实验室安全检查，现将检查结果公示如下：

实验室安全检查隐患汇总（2023.04.25）			
序号	门牌号	归属系部	实验室安全现场检查发现问题
1	2区1楼 东北角	计算机与软件工程系	1. 消防通道被废旧桌椅堵塞，不畅通
2	4202	计算机与软件工程系	1. 空调出水口在室内，有漏水风险
3	4204	计算机与软件工程系	1. 空调出水口在室内，有漏水风险
4	4205	计算机与软件工程系	1. 非国标插排
5	中兴 ICT	计算机与软件工程系	1. 钢化玻璃隔断破碎
6	4404	财经金融系	1. 空调无空气开关
7	4406	财经金融系	1. 空调无空气开关
8	2312	数字媒体系	1. 非国标插排；2. 插排串联
9	4105	数字媒体系	1. 非国标插排；2. 插排串联
10	3310	智能制造工程系	1. 实验室纸箱杂物堆积

请各相关系部于6月30前完成隐患整改工作，后期我处将按照安全检查制度进行复查。



2023年4月26日